



**Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály



Beérkezett

2015 AUG. 10

H-8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. ☒: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947.
Tel: (06-22) 512-150 Fax: (06-22) 512-168 E-mail: fejer.vizugy@katved.gov.hu
Iktatószám: 35700/9148- 3 /2015.ált. Tárgy: Nagyvenyim ivóvízellátásával

kapcsolatos jogellenes állapot megszüntetésére kötelezés visszavonása

Ügyintéző: Maincz Tamás, dr. Tóth Márta
Telefon: 22/514-318

22-43/
2015

H A T Á R O Z A T

1. **Dunaújvárosi Vízzel-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.** (2400 Dunaújváros, Építők útja 1. KSH:11456498-3530-113-07) részére a Dunaújváros – Nagyvenyim vízellátó rendszer átadási pontján, a vízjogi üzemeltetési engedélyben engedélyezettől eltérő – csökkentett nyomáson történő vízáradással megvalósuló – jogellenes üzemmód megszüntetésére és az engedélyezett üzemmód helyreállítására – 35700/9148-1/2015.ált. iktatószám alatt kiadott – kötelező határozatot

visszavonom,

egyidejűleg a Nagyvenyim község tűzvíz ellátásának helyreállítására és folyamatos biztosítására irányuló eljárást folytatom.

2. A fellebbezés illetve lerovásra került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
3. A Dunaújvárosi Vízzel-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (2400 Dunaújváros, Építők útja 1.) részére a 15.000,- Ft, azaz tizenötezer forint fellebbezési illeték visszatérítéséről jelen határozat jogerőre emelkedését követően intézkedem, ezért megkeresem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adóigazgatóságát a visszatérítés foganatosítása végett.
4. E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz (továbbiakban: OKF) címzett, de a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz két példányban benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel lehet élni. Az OKF jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

A Dunaújvárosi Vízzel-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.-t (2400 Dunaújváros Építők u. 1.) a Dunaújváros – Nagyvenyim vízellátó rendszer átadási pontján, a vízjogi üzemeltetési engedélyben engedélyezettől eltérő – csökkentett nyomáson történő vízáradással megvalósuló – jogellenes üzemmód megszüntetésére és az engedélyezett üzemmód helyreállítására köteleztem a 35700-9148- /2015.ált. számú határozatommal.

A kötelező határozattal szemben a törvényben meghatározott határidőidőn belül a Dunaújvárosi Vízzel-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. meghatalmazásából eljáró Dr. Strausz Éva ügyvéd fellebbezést nyújtott be. A fellebbezésében részletesen ismertette a kötelező határozat jogsabálysértő alaki és tartalmi hibáit.

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1. Tel:22/514-318

Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00;
Péntek: 9:00-12:00

Fellebbezésében az ügy elbírálását befolyásoló információkat is közöl, melyek szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban: DRV Zrt.) vezetőkről történő – Nagyvenyim vízellátását szolgáló – vízátvételre vonatkozó szerződéses kapcsolat a DRV Zrt. önkényes döntése alapján nem áll fenn, továbbá a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. jelenleg 3,5 bar nyomáson ad át vizet saját rendszeréből Nagyvenyim részére.

A fellebbezés alapján kötelező határozatot megvizsgáltam és megállapítottam, hogy jogszabálysértő, továbbá a fellebbezésben közölt új adatok és tények ismeretében a tényállás teljeskörű megállapítása érdekében további adat-, irat- és nyilatkozatbekérésre, esetlegesen helyszíni szemlére van szükség, ezért a kötelező határozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 103. § (1) bekezdése alapján visszavontam és az eljárás folytatása mellett döntöttem.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a vízjogi üzemeltetési engedélyben és az engedély alapját képező dokumentációkban rögzített üzemmódtól eltérni csak vízügyi hatóság engedélyével lehet. Aki az engedélyezettől eltérő üzemmódot kíván kialakítani, illetve gyakorolni, annak a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kell kérni.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése, a Ket. 99. § (1) bekezdése, valamint a Ket. 103. § (7) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezési eljárás illetéke lerovásra került. A Ket. 72. § (1) bekezdés dd) és de) pontja kimondja, hogy a határozatnak tartalmaznia kell az eljárási költség megállapítását és az eljárási költségek viseléséről szóló döntést, ha arról a hatóság nem külön dönt. Erre tekintettel jelen határozatom 2. pontjában megállapítottam, hogy eljárási költség fizetési kötelezettség nem merült fel.

Az illeték visszatérítéséről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 32. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII.9.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdés b) pontja és 2. számú melléklete alapján rendelkeztem.

A fellebbezési eljárás illetékének mértéke az Itv. mellékletének XIII. fejezet 2. d) pontja alapján 15 000 forint. Az Itv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a helyi önkormányzat teljes személyes illetékmentességben részesül.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

Székesfehérvár, 2015. augusztus 04.

Magosi Lajos tű. ezredes
katasztrófavédelmi igazgató helyett és nevében

Maincz Tamás
hatósági szolgálatvezető-helyettes

