

Ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyv

A mintavétel helye:

Dunaújváros

Kódja: 0311726 1317

Március 15. tér, KAF Ügyeleti Központ, hálózat

A mintát vette: Giron Tamás, VMKH NSZSZ

Akkreditált mintavétel

Iktatószám : 191203426

Beérkezés dátuma: 2012/06/06

Mintavétel dátuma: 2012/06/06

Eredménykiadás dátuma: 2012/06/11

Telepszám 22 °C-on	1 mL-ben	(-): 0	MSZ EN ISO 6222:2000	(#)
Escherichia coli szám	100 mL-ben	(-): 0	MSZ EN ISO 9308-1:2001	(#)
Coliformszám	100 mL-ben	(-): 0	MSZ EN ISO 9308-1:2001	(#)
Fajl. elektr. vezetőképesség	µS/cm	(-): 410	MSZ 448-32:1977	(v)(#)
KOI ps	O2 mg/L	(-): 1.1	MSZ 448-20:1990	(#)
Klorid	mg/L	(-): 20	MSZ 448-15:1982	(v)(#)
Nitrát	mg/L	(-): 4.4	MSZ 448-12:1982	(v)(#)
Nitrit	mg/L	(-): < 0.01	MSZ 448-12:1982	(v)(#)
Ammónium	mg/L	(-): 0.12	MSZ ISO 7150-1:1992	(#)
Szine		: szintelen	MSZ EN ISO 7887:1998	(#)
Szag		: szagtalan	MSZ EN 1622:1999	(#)
Iz		: megfelelő	MSZ EN 1622:1999	(#)

(-): A módosított 201/2001 (X.25) Korm. rendelet szerint nem kifogásolt érték

(#) Akkreditált vizsgálat

(v) Visszavont szabvány

Másolat a vizsgálati jegyzőkönyvről csak teljes terjedelemben készíthető.
A mérési eredmények pontossága a vizsgálati módszer szerinti.

Jósa Károly
laboratóriumvezető

Horváth József
osztályvezető

