

Sajtóközlemény

Társaságunk, a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft (DVCSH Kft.) a tegnap a dunaujvaros.hu, dunaujvaros.com és az infodunaujvaros.hu oldalon megjelent „*A tervek szerint holnap nyit az élményszálló*” című cikkekhez az alábbi észrevételeket/kiegészítéseket teszi:

A DVCSH Kft. több alkalommal, legutoljára 2018. február 5. napján (azaz az eredetileg tervezett május 1-i megnyitás előtt 85 nappal, a június 1-i nyitás előtt pedig 116 nappal) írásban jelezte az Önkormányzat felé, hogy az Élményszálló megnyitásának melyek a hatályos jogszabályok szerint előírt feltételei, melyeket a megnyitáshoz elengedhetetlenül teljesíteni szükséges. Megkereséseinkre még válasz sem érkezett!

Mind a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetését, mind pedig a tűzvíz hálózat kiépítését a vonatkozó törvények, rendeletek teszik kötelezővé, azokat nem a DVCSH Kft. -különösen nem a „hozzá köthető cégcsoportok” - találják ki, társaságunk is csupán jogalkalmazó, a jogszabályok őt is ezen feltételek megtartására kötelezik.

A DVCSH Kft-t nem jogosítja fel semmi és nincs is abban a helyzetben, hogy a törvényi előírásoktól bárki számára eltérést engedjen, vagy hogy bárki részére kedvezményt nyújtson, különös figyelemmel a közműfejlesztési hozzájárulás célhoz kötött, kötelező felhasználására. Ennek mértékét pedig nem is a DVCSH Kft. állapítja meg.

A tájékoztatások, figyelemfelhívások ellenére az Önkormányzat nem, csak a kijelölt üzemeltető cég képviselői keresték meg társaságunkat 2018. május 30-án – azaz a tervezett nyitás előtt 2 nappal(!), szolgáltatói nyilatkozattétel céljából, továbbá annak érdekében, hogy szerződést kössenek. Az Önkormányzat hallgatása ellenére társaságunk az Élményszálló részére a felújításhoz/építkezéshez a vizet/szennyvízelvezetést (azt meghaladóan még a hőenergiaszolgáltatást is) folyamatosan biztosította/biztosítja.

Az Élményszálló megnyitásának esetleges csúszásával kapcsolatosan tehát a DVCSH Kft-nek semmilyen kötelezettségzegése, de még csak annak szándéka sem merülhet fel, éppen ellenkezőleg: dokumentumokkal igazolt, hogy az új tulajdonos Önkormányzat súlyos mulasztása/hanyagsága vezetett jelen helyzet kialakulásához, melyre vonatkozóan pedig előzetesen megfelelő időben figyelemfelhívással élt a DVCSH Kft.

Tisztelettel:

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

A Polgármesternek megküldött 2018. február 4-i levelünk társaságunk weboldalán (www.dvcsk.hu) megtalálható



Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

2400 Dunaújváros, Építők útja 1.

Tel.: (25) 510-222, (25) 411-528

Fax: (25) 510-110

Internet: www.dvcskh.hu

E-mail: titkarsag@dvcskh.hu

K&H: Bank: 10200218-29213098-00000000; Adószám: 11456498-4-07; Cégjegyzékszám: 07-09-005140

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere
Cserna Gábor polgármester úr részére

Dunaújváros, 2018. február 5.
Iktatószám: .../2018.

Dunaújváros
Városháza tér 1.
2400

Tárgy: Dunaújváros, Élményfürdő ivóvízellátása

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Élményfürdő vízellátásáról az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni Önt:

2017-ben Társaságunk az Élményfürdőben vízmérőt cserélt és a szűkítő elemet - melyet az előző tulaj díjtartozása miatt volt kénytelen beszerezni - mind a két bekötési vízmérőnél kiszerelte. Jelenleg egyik vízmérőnél sincs szűkítés, - de még ha lenne is, a korábbi tulajdonos állásfoglalása alapján - az Élményfürdő vízellátása a jelenlegi kiépítés (1 db NA 50-es és 1 db NA 100-as vízmérők) mellett biztosítható. Amennyiben a jelenleg lekötöttnél nagyobb kommunális vízmennyiséget igényelnek, annak feltételeit egyeztetni szükséges, jelenleg azonban többletkapacitás a szolgáltatási ponton nem áll rendelkezésre.

A levelükben szereplő kommunális vízmérő mérete nem változott az Élményfürdő megépítése - 2008.04. hónap - óta, az mindig és jelenleg is NA 50 méretű, a kommunális vízmérő soha sem volt NA 100 dimenziójú. Megjegyezni kívánjuk, hogy a Társaságunk által kiszámlázott közműfejlesztési díjat a korábbi tulajdonos nem fizette ki.

Fentiekén túl tájékoztatjuk Önt, - melyről a korábbi tulajdonost és az Élményfürdő mindenkor üzemeltetőjét is mindig tájékoztattuk - hogy az eredeti tervek szerinti bekötési vízmérő aknától induló V-3 jelű vízvezeték (440 m, D 225 KPEPE 100 SDR 11) nem épült meg, mely biztosította volna a létesítmény 3600 l/p tűzvíz szükségletét a városi ivóvíz hálózatról, így nem tudjuk felelősséggel biztosítani a létesítmény számára a szükséges tűzvíz mennyiséget. A tűzvíz szükséglet jogszabályban és a tervekben rögzített paramétereit az Élményfürdő megnyitása előtt megnyugtatóan rendezni szükséges.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
2400 Dunaújváros, Építők útja 1.

Tisztelettel:

2.

Dr. Göblyös Béla
ügyvezető igazgató

Kapják: Címzett
Irattár